

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATON DU GRAND DOLE  
COMMUNE D'AUTHUME

RAPPORT ANNUEL  
DU DÉLÉGATAIRE

**2020**

ASSAINISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

**sogedo**

## Rapport Annuel du Délégué 2020

**Monsieur le Président,**

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de COVID-19 en France et dans le monde qui a, comme vous le savez, concerné et fragilisé bon nombre de nos concitoyens.

Durant cette période difficile, SOGEDO a été un acteur des services essentiels à la population et à sa sécurité sanitaire en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et l'assainissement des eaux usées.

Nous avons eu un rôle majeur à jouer, comme d'autres services publics, pour le bon fonctionnement des installations de votre collectivité et l'accomplissement de notre mission lors des confinements successifs de la population et des contraintes dans les besoins en eau que cela a pu entraîner.

Tout au long de cette année 2020, nous avons dû nous adapter et mobiliser l'intégralité de nos ressources humaines et de nos moyens techniques face à cette crise majeure avec la préoccupation constante de la protection de notre personnel et de la satisfaction des usagers.

Dans ces circonstances si exceptionnelles, nous avons rempli notre mission et assuré notre engagement de continuité du service public auprès de toutes les collectivités qui nous ont accordé leur confiance et ce grâce à la mobilisation sans faille de nos personnels que je tiens à remercier.

Aussi, nous sommes heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégué vous apportant l'ensemble des informations relatives à la gestion de votre service public d'eau potable/d'assainissement pour l'année 2020 et nous sommes à votre disposition pour vous apporter toute précision que vous souhaiteriez à cet égard.

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et sommes heureux de pouvoir continuer à vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Je vous prie d'agréer, **Monsieur le Président**, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

**Le Président**

**Philippe MERLIN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Merlin".

Accusé de réception en préfecture  
09-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



## SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b> .....	<b>3</b>
<b>I – SYNTHÈSE</b> .....	<b>1</b>
<b>II – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b> .....	<b>4</b>
<b>II-1 Contrat</b> .....	<b>4</b>
<b>II-1-1 Collectivité</b> .....	<b>4</b>
<b>II-1-2 Service délégué</b> .....	<b>4</b>
<b>II-1-3 Contrat et Avenants</b> .....	<b>4</b>
<b>TYPE DE CONTRAT : AFFERMAGE</b> .....	<b>4</b>
<b>II-2 Organisation du Service</b> .....	<b>5</b>
<b>II-2-1 Présentation de SOGEDO</b> .....	<b>5</b>
<b>II-2-2 Adresses</b> .....	<b>6</b>
<b>II-2-3 Implantation locale</b> .....	<b>6</b>
<b>II-2-4 Interlocuteurs locaux</b> .....	<b>7</b>
<b>II-2-5 Moyens techniques et humains</b> .....	<b>7</b>
<b>II-3 Autres Intervenants</b> .....	<b>8</b>
<b>III – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE</b> .....	<b>9</b>
<b>III-1 Le réseau de collecte</b> .....	<b>11</b>
<b>III-1-1 Connaissance des réseaux de collecte</b> .....	<b>11</b>
<b>III-1-2 Bordereau des canalisations</b> .....	<b>14</b>
<b>III-1-3 Postes de relèvement/refoulement</b> .....	<b>15</b>
<b>III-1-4 Autres ouvrages singuliers</b> .....	<b>16</b>
<b>IV – COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ</b> .....	<b>17</b>
<b>IV-1 Données administratives du Service Assainissement</b> .....	<b>17</b>
<b>IV-1-1 Nombre d'abonnés</b> .....	<b>17</b>
<b>IV-2 Exploitation du réseau de collecte</b> .....	<b>19</b>
<b>IV-2-1 Contrôle des branchements</b> .....	<b>19</b>
<b>IV-2-2 Entretien du réseau</b> .....	<b>20</b>
<b>IV-2-3 Maintenance des postes de refoulement</b> .....	<b>23</b>
<b>IV-2-4 Interventions sur le réseau</b> .....	<b>23</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

IV-3 Travaux de la Collectivité.....	24
<b>V - GESTION DES ABONNES .....</b>	<b>25</b>
V-1 Activités de l'Agence Clientèle.....	25
V-1-1 Synthèse de l'année .....	25
-2 Situation sur l'exercice précédent .....	26
V-2 Ecrêtements .....	26
V-3 Dégrèvements.....	27
V-4 Traitement des demandes des abonnés.....	27
V-5 Réclamations clientèle .....	27
<b>VI – BILAN FINANCIER .....</b>	<b>28</b>
VI-1 Indicateurs financiers.....	28
VI-2 Compte-rendu financier .....	29
<b>VII – PROPOSITIONS - EVOLUTIONS .....</b>	<b>36</b>
VII-1 Ouvrages de la Collectivité.....	36
VII-2 Réseau de Collecte.....	36

## SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Points noirs du réseau

ANNEXE 2 : Localisations des points de rejets au milieu naturel


Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

## I – SYNTHÈSE

### Récapitulatif des indices spécifiques

Le tableau suivant montre l'évolution des indices spécifiques par rapport à l'année précédente :

Domaine	Indicateurs spécifiques	Unité	2019	2020	Evolution 2019/2020
Gestion patrimoniale	Nombre de stations d'épuration	-	0	0	-
	Nombre de postes de relèvement	-	1	1	0%
	Linéaire Réseau Séparatif eaux usées /Pseudo séparatif	ml	2 321	2 321	0%
	Linéaire Réseau Unitaire	ml	5 403	5 403	0%
	Indice de gestion patrimoniale des réseaux	Points	37	37	0%
	Indice de connaissance des rejets directs au milieu naturel	Points	50	50	0%
	Nombre de secteurs nécessitant un curage fréquent par 100 km de réseau	-	0	0	-
	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0.00%	0.00%	-
Continuité du service	Taux de débordement des effluents chez les usagers	Nb /1000 hab	0	0	-
	Linéaire de curage réalisé	ml	790	1 300	65%
	Volumes Assainissement facturés	m3/an	32 374	39 159	21%
	Volumes exportés	m3/an	44 760	45 089	1%
Gestion des abonnés	Nombre d'abonnés	-	393	406	3%
	Nombre d'abonnés domestiques	-	393	406	3%
Tarifs	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	%	5.81%	5%	-20%
	Taux de réclamations	Nb /1000 ab	3	2	-3%
	Prix de l'Assainissement pour 120 m3	€TTC / m3	2.14	2.17	1.3%

 Indicateurs spécifiques d'après l'arrêté ministériel du 2 Mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

**Récapitulatif des indices règlementaires de décret et de l'arrêté du 2 mai 2007**

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés dans le tableau ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007.

Le tableau suivant présente également les données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de la collectivité dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du rapport.

Code	Thème	Titre	Unité	Origine	2020
<b>Indicateurs descriptifs des services d'assainissement</b>					
D201.0	Abonnés	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	Nb	INSEE	780
D202.0	Réseau	Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	Nb	Collectivité	0
D203.0	Boue	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	t MS	SOGEDO	0
D204.0	Abonnés	Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€ TTC/m <sup>3</sup>	SOGEDO	2.17
<b>Indicateurs de performance</b>					0
IP201.1	Abonnés	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%	Collectivité	93%
IP202.2	Réseau	Indice de connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	De 0 à 120 points	SOGEDO	37
IP203.3	Collecte	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Non connue
IP204.3	Epuration	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Sans objet
IP205.3	Epuration	Conformité de la performance d'ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Sans objet
IP206.3	Boue	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	%	SOGEDO	Sans objet
IP207.0	Gestion financière	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	€ / m <sup>3</sup> facturé	SOGEDO	0
IP251.1	Abonnés	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Nb / 1000 hab dess.	SOGEDO	0.0
IP252.2	Réseau	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	Nb / 100km	SOGEDO	0
IP253.2	Réseau	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d'eaux usées	%	Collectivité	0
IP254.3	Epuration	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application pour la police de l'eau	%	SOGEDO	Sans objet
IP255.3	Collecte	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	De 0 à 120 points	SOGEDO	50
IP256.2	Gestion financière	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Année	Collectivité	Non connue
IP257.0	Gestion financière	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	%	Service d'eau	4.65%
IP258.1	Abonnés	Taux de réclamations	Nb / 1000 abonnés	SOGEDO	2

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629\_032019  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception en préfecture : 06/07/2021



Arrêté du 21 juillet 2015

L'arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, remplace l'arrêté du 22 juin 2007, relatif aux prescriptions techniques, aux modalités de surveillance et au contrôle des installations d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non collectif de capacité supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Cet arrêté ne s'applique pas aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,

Les évolutions concernant votre collectivité sont les suivantes.

**Exploitation et entretien des systèmes de collecte des eaux usées :**

Le système d'assainissement doit faire l'objet d'un diagnostic tous les 10 ans. Un programme de gestion des eaux pluviales doit être mis en place si cela est techniquement et financièrement possible.

**Production documentaire :**

Un bilan de fonctionnement est rédigé chaque année.

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

## II – INFORMATIONS GENERALES



### II-1 Contrat

#### II-1-1 Collectivité

La Collectivité délégante est la Communauté d'agglomération du Grand Dole

Adresse : Place de l'Europe  
39 100 Dole

#### II-1-2 Service délégué

Les services délégués à la SOGEDO sont :

- Collecte des eaux usées,
- Entretien du réseau d'assainissement, des postes de relèvement,

#### II-1-3 Contrat et Avenants

Type de Contrat : Affermage  
Date de signature par la Collectivité : 24 Septembre 2018  
Date de visa de la Préfecture : 12 Octobre 2018  
Date d'effet : 1<sup>er</sup> Novembre 2018  
Date d'échéance : 31 octobre 2026

Avenants :

N°	Objet	Date de signature	Date de Visa	Date d'effet
-	Sans Objet	-	-	-

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021






## II-2 Organisation du Service

### II-2-1 Présentation de SOGEDO

SOGEDO est une société indépendante, spécialisée dans les métiers de l'eau et de l'assainissement.

SOGEDO assure sa mission de Service Public auprès de 780 communes :

- 236 200 abonnés au Service des Eaux,
- 75 200 abonnés au Service de l'Assainissement,
- 5 300 abonnés au Service de l'Assainissement non collectif
- 132 000 clients dans le cadre de prestations de services administratifs et techniques.



#### Implantation de SOGEDO en France

SOGEDO emploie 300 collaborateurs, dont 100 ingénieurs, cadres et agents de maîtrise, formés à la pratique de disciplines très complémentaires et polyvalentes : hydrologie, chimie, automatisme, informatique, hydraulique et électromécanique.

SOGEDO se veut en permanence disponible et proche de ses clients. Ces deux qualités essentielles sont le fait d'une décentralisation des moyens techniques et humains très pragmatique.

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



## II-2-2 Adresses

Service	Adresse	Téléphone	Fax
Siège Social	4, place des Jacobins B.P. 2119 69 226 LYON Cedex	04 72 77 85 00	04 72 77 94 12
Direction Générale	4, place des Jacobins B.P. 2119 69 226 LYON Cedex	04 72 77 85 00	04 72 77 94 12
Direction Départementale	ZI, 3 Rue des Métiers 39 700 ROCHEFORT SUR NENON	03 84 70 51 01	03 84 70 52 87
Centre d'exploitation	ZI, 3 Rue des Métiers 39 700 ROCHEFORT SUR NENON	03 84 70 51 01	03 84 70 52 87

## II-2-3 Implantation locale

➤ L'activité de SOGEDO dans le Jura en quelques chiffres :



	Nombre
Agences SOGEDO	6
Moyens humains (données au 31/12/2020) :	
♦ Chefs de Centre / Chefs d'Agence	4
♦ Ingénieur	1
♦ Chefs Fontainiers	4
♦ Agents en contrat de professionnalisation	3
♦ Agents Administratifs	9
♦ Electromécaniciens	5
♦ Agents d'Exploitation	35
♦ Agents Assainissement Collectif	10
♦ Agents Assainissement Non Collectif	3
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>

Région Bourgogne - Franche Comté	Eau Potable	Assainissement Collectif	Assainissement Non Collectif	Prestations
Contrats	18	22	3	- 55 prestations administratives
Communes	206	51	82	- 165 prestations techniques
Abonnés	59 343	25 268	4 979	-

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



## II-2-4 Interlocuteurs locaux

La gestion du contrat est réalisée par le centre d'exploitation de Rochefort-Sur-Nenon qui assure :

- les opérations de maintenance des installations de production et de distribution,
- la gestion des abonnés (relève des compteurs, facturation, abonnements, etc ...)
- la réalisation de branchements neufs.

Les Agents Fontainiers, les électromécaniciens peuvent intervenir 24h/24h pour tout incident signalé par un dispositif de télésurveillance ou un appel à la permanence téléphonique.

L'**Accueil Clientèle** est assuré au centre de Rochefort-Sur-Nenon de :

**8H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00 du lundi au vendredi.**



La continuité du service est assurée par une permanence téléphonique 24h/24h : **03 84 70 51 01**

## II-2-5 Moyens techniques et humains

Le centre d'exploitation de Rochefort-Sur-Nenon, dispose de 18 agents dont :

- 2 électromécaniciens,
- 1 Chef fontainier
- 1 équipe de 4 fontainiers,
- 1 agent clientèle,
- 2 agents spécialisés dans l'assainissement collectif,
- 1 technicien dédié au service de l'assainissement non collectif
- 2 agents administratifs,
- 1 chercheur de fuite mutualisé sur les centres du Jura
- 1 Laveur de réservoir mutualisé
- 1 technicienne suivi qualité de l'eau et de l'assainissement
- 1 équipe travaux composée de 2 agents

Il est à noter que 6 agents disposent d'une habilitation chlore, 7 d'une habilitation électrique, 8 d'une formation CATEC et un de la formation sauveteur secouriste du travail.

039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

Pour assurer sa mission de service d'eau et d'assainissement, l'effectif du Centre de Rochefort-Sur- Nenon dispose des moyens techniques suivants :

- des véhicules d'intervention : véhicules légers, fourgons ateliers, camion hydrocureur, un camion 19T.
- de matériel de travaux : minipelle, pompe haute-pression.
- de matériel de recherche de fuite : corrélateur, prélocalisateurs.
- de matériels de télécommunication et de télégestion adaptés à nos métiers et permettant un suivi des installations et une rapidité d'intervention accrues.
- de moyens informatiques permettant d'assurer en temps réel la gestion des abonnés.

### **II-3 Autres Intervenants**

La gestion du service délégué se fait en étroite collaboration avec les organismes suivants :

Service	Adresse	Téléphone	Fax
Agence Régionale de Santé de Franche-Comté	Délégation du Jura 4 rue Curé Marion 39000 LONS LE SAUNIER	03 84 86 83 00	03 84 24 67 64
Police de l'Eau	D.D.T. 4, Rue du Curé Marion 39 015 LONS LE SAUNIER	03 84 86 80 00	03 84 86 80 10
Agence de l'Eau	Rhône – Méditerranée – Corse 34, Rue de la Corvée 25 000 BESANCON	03 81 25 23 50	03 81 25 23 51
Conseil Général S.A.T.	17, Rue Rouget de Lisle 39 039 LONS LE SAUNIER Cedex	03 84 87 33 00	03 84 24 68 65

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

### III – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE



Le dispositif de collecte et de traitement des eaux usées de la commune d'Authume s'organise de la manière suivante :

Les effluents de la commune d'Authume sont collectés par un réseau de type unitaire et séparatif.

Les effluents sont refoulés dans le réseau de la ville de Dole avant d'être traités par la station de cette même commune.

Les volumes déversés par les DO du réseau sont envoyés vers l'ancienne lagune.

Un synoptique présente la structure du réseau.


Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021





Mise à jour : 30/04/2015  
Pôle Cartographie/SIG

Synoptique Planimétrique Réseau Assainissement



Commune de DOLE

Projet de loi n° 103



### III-1 Le réseau de collecte

#### III-1-1 Connaissance des réseaux de collecte

Un Système d'information Géographique (SIG) est utilisé suite à la mise à jour et la numérisation des plans du réseau de collecte des eaux usées. Les informations connues concernant la structure, la dimension et l'âge des équipements et canalisations, y sont répertoriées, ainsi qu'un historique et la localisation des interventions effectuées au cours de l'année.

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 vient préciser les dispositions de l'article 161 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour l'environnement. Les collectivités sont tenues, au 31 décembre 2013, d'avoir établi un descriptif détaillé des réseaux d'assainissement.

Pour juger de l'établissement du descriptif détaillé, le ministère de l'environnement a fait évoluer, par un nouveau décret du 2 décembre 2013, l'indicateur de performance IP202.2 « Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ».

Ce décret modifie en profondeur cet indicateur y compris le barème d'attribution des points (passage du barème de 100 points à 120 points).

**Afin de considérer que les collectivités disposent du descriptif détaillé, cet indice doit atteindre une valeur supérieure ou égale à 40 points.**

**Toutefois, aucune pénalité ne vient sanctionner les collectivités n'ayant pas atteint la valeur de 40.**

Vous trouverez page suivante la décomposition de cet indice ainsi que le nombre de points que nous avons été en mesure d'attribuer à chaque paramètre.

Ce descriptif détaillé doit vous permettre d'établir un plan pluriannuel de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées. Le remplacement des conduites anciennes et présentant des défauts importants permettra d'améliorer le taux de collecte des eaux usées et de limiter les eaux parasites.

Nos techniciens complètent chaque jour cette base de données. Nous sommes à votre entière disposition pour vous transmettre les données nécessaires à la gestion patrimoniale de votre réseau de distribution.

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

**P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées**

Barème	Critères	Informations disponibles	
		Oui / Non	Points attribués
+ 10 points	Existence d'un plan des réseaux de collecte des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de refoulement ou de relèvement, déversoirs d'orage,...), et s'ils existent, les points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement.	Oui	10
+ 5 points	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés (extension, réhabilitation, ou renouvellement des réseaux) et les données acquises depuis la dernière mise à jour. Mise à jour à minima annuelle du plan.	Oui	5
<b><u>L'obtention des 15 premiers points est nécessaire, avant de pouvoir ajouter les points suivants :</u></b>			
+ 10 points	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage, de la précision des informations cartographiques, et pour au moins la moitié du linéaire total de réseau les informations sur les diamètres et matériaux des tronçons.	Oui	10
Lorsque les matériaux et les diamètres sont renseignés pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attribué lorsque les informations sur les matériaux et diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total.			
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur les diamètres et matériaux des tronçons sont renseignées	69.6%	2
+ 10 points	L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, pour au moins la moitié du linéaire total de réseau.	Oui	10
Lorsque l'année ou la période de pose est renseignée pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attribué lorsque l'année ou la période de pose est renseignée pour au moins 95% du linéaire total.			
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur les années ou périodes de pose des tronçons sont renseignées	51.6%	0
<b><u>A ce stade du barème, 40 points au minimum doivent être obtenus pour pouvoir y ajouter les points suivants :</u></b>			
+ 10 points	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, pour au moins la moitié du linéaire total de réseau.	Non	0
Lorsque l'altimétrie est renseignée pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attribué lorsque l'altimétrie des canalisations est renseignée pour au moins 95% du linéaire total.			
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées	0	0
+ 10 points	Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ...)	Non	0
+ 10 points	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existant sur les ouvrages de collecte et transport des eaux usées.	Non	0
+ 10 points	Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).	Non	0
+ 10 points	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,...)	Non	0
+ 10 points	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa résiliation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.	Non	0
+ 10 points	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).	Non	0
<b>Nombre de points total obtenus</b>			<b>37</b>

Accusé de réception en préfecture  
1039 200010660 20210629 6331 DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021





L'indice IP 202.2 «connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées » de votre collectivité atteint **37 points**.

Les éléments de cartographie connus sur votre collectivité ne permettent pas de répondre aux obligations du décret du 27janvier 2012.

Nos services se tiennent à votre entière disposition afin de pouvoir étudier ensemble les modalités d'établissement et d'inventaire de votre patrimoine.

### **Prévention et Sécurité : « Construire sans détruire »**

Le décret N°2011-1241 du 5 octobre 2011, dit décret DT-DICT, prévoit la refonte des formulaires CERFA correspondants, la modification des procédures administratives et le renforcement des responsabilités de chacun des acteurs.

Ce décret modifie les documents DT-DICT qui deviennent plus complets et détaillés. En vue d'optimiser la sécurité des biens et des personnes et de sécuriser au mieux la continuité de service, le décret encadre la réalisation de travaux urgents par la mise en place d'avis de travaux urgents « ATU ».

D'autre part, la loi portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle 2 » instaure au sein de l'INERIS, par l'article L554-2 du Code de l'environnement, un guichet unique informatisé qui vise à recenser les concessionnaires de tous les réseaux aériens, souterrains et subaquatiques implantés en France, et les principales informations nécessaires pour permettre la réalisation de travaux en toute sécurité à leur proximité.

Sogedo a ainsi la charge de mettre à jour le guichet unique. Ce guichet est financé en partie par une redevance perçue auprès des exploitants de réseaux.

### **D'autre part, la réglementation prévoit également l'identification des réseaux selon deux critères :**

- **Catégorie d'ouvrage :**
  - o Les réseaux dits sensibles
  - o Les réseaux non sensibles.

Les canalisations de prélèvement de distribution d'eau destinée à la consommation humaine relèvent, sauf déclaration contraire de la part de l'opérateur du réseau, de la catégorie des réseaux non sensibles.

- **Précision des informations cartographiques :** L'arrêté « DT/DICT » instaure à ce titre, trois classes de précision cartographique A, B et C. Pour tous les réseaux, ces classes sont :
  - o Classe A : incertitude sur la précision cartographique maximale de 0,40 m.
  - o Classe B : incertitude sur la précision cartographique entre 0,40 m et 1,5 m.
  - o Classe C : incertitude sur la précision cartographique supérieure à 1,5 m

Les plans de récolement doivent obligatoirement être établis dans une classe de précision conforme à la classe A. La réglementation n'impose pas, à ce jour, pour les réseaux « non sensibles » une mise à jour massive de la précision en classe A.

Dernièrement, depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2013, le Délégué doit enregistrer le zonage des réseaux dans le téléservice « réseaux et canalisations. fr ». Le Délégué doit établir ce zonage grâce à son SIG et transmettre les polygones d'implantations pour l'ensemble des réseaux de la Collectivité. Ce travail a été réalisé pour votre collectivité et les données doivent être mises à jour régulièrement.

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

### III-1-2 Bordereau des canalisations

L'inventaire des canalisations de collecte (hors branchements) tient compte des travaux de suppression, renouvellement, renforcement et extensions réalisés et réceptionnés en cours d'année.

Pour rappel, les travaux réalisés sur le territoire de la Collectivité intègrent son patrimoine qu'après fourniture des plans de récolement par les entreprises mandatées et réception des travaux par le maître d'ouvrage.

L'exactitude du bordereau des canalisations au 31 Décembre présenté ci-après est tributaire de l'avancée de la mise à jour des plans de réseau, ainsi que de la transmission des plans de récolement des travaux effectués sur le territoire de la Collectivité au cours de l'année.

Le réseau se décompose de la manière suivante selon le type de collecte et le diamètre des canalisations :

Réseau EAUX USEES (Séparatif)	Inventaire au 31/12/19	Inventaire au 31/12/20	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2019/2020
<i>(Réception uniquement d'eaux usées)</i>				
PVC DN 125 (refoulement)	312	312	0	0
PVC DN 200	1 687	1 687	0	0%
Inc. DN 250	322	322	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2321</b>	<b>2 321</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Réseau UNITAIRE	Inventaire au 31/12/19	Inventaire au 31/12/20	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2019/2020
<i>(Réception de toutes les eaux)</i>				
PVC Inc.	54	54	0	0%
PVC 160	42	42	0	0%
PVC 200	973	973	0	0%
PVC 250	1197	1 197	0	0%
Béton 300	197	197	0	0%
PVC 315	236	236	0	0%
Inc. 150	61	61	0	0%
Inc. 250	1342	1 342	0	0%
Inc. 300	571	571	0	0%
Béton 400	124	124	0	0%
Béton 500	606	606	0	0%
ND	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>5403</b>	<b>5 403</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Réseau PLUVIAL	Inventaire au 31/12/19	Inventaire au 31/12/20	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2019/2020
<i>(Réception des eaux de ruissellement)</i>				
PVC 200	161	161	0	0%
PVC 300/315	182	182	0	0%
400 B	276	276	0	0%
500 B	142	142	0	0%
600 B	233	233	0	0%
800 B	167	167	0	0%
ND	946	946	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2107</b>	<b>2 107</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### Synthèse :

Type (en ml)	Inventaire au 31/12/19	Inventaire au 31/12/20	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2019/2020
EAUX USEES (Séparatif)	2321	2 321	0	0%
Réseau UNITAIRE	5403	5 403	0	0%
PLUVIAL	2107	2 107	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>9 831</b>	<b>9 831</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### III-1-3 Postes de relèvement/refoulement

La Collectivité dispose d'un poste de relèvement ou refoulement qui permet d'acheminer l'ensemble des effluents collectés vers la station d'épuration :

Ouvrage	Caractéristiques des pompes	Capacité de pompage (m <sup>3</sup> /h)	Capacité de maximale du poste (m <sup>3</sup> /h)	Télesurveillance
Poste Rue du Chanois	FLYGT NP 3085 SH – 16 m HMT - année 2014	25	25	Oui
	K81 FVB – 16 m HMT – 3 kW – année 1999	23		

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

### III-1-4 Autres ouvrages singuliers

Le nombre d'équipements hydrauliques divers sur le réseau se répartit comme suit :

Nature	Nombre au 31/12/20
Regards de visite	196
Avaloirs et Grilles	154
Déversoirs d'orage	5

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

## IV – COMPTE-RENDU D'ACTIVITE

### IV-1 Données administratives du Service Assainissement

#### IV-1-1 Nombre d'abonnés

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, nous définissons différents types d'abonnés :

- **Abonnés domestiques et assimilés** qui sont redevables à l'Agence de l'Eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L.213-10-3 du Code de l'Environnement,
- **Abonnés spéciaux** dont la redevance Pollution est perçue directement par l'Agence de l'Eau,

Un abonné est raccordable lorsqu'un réseau de collecte des eaux usées passe à proximité de sa propriété.

Types d'abonnés	2019	2020	Evolution 2019/2020
Abonnés domestiques et assimilés	393	406	3.3%
Abonnés spéciaux gérés par l'Agence de l'Eau	0	0	-
<b>Nombre d'abonnés au Service d'assainissement collectif</b>	<b>393</b>	<b>406</b>	<b>3.3%</b>

#### P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

En l'absence de zonage d'assainissement, nous sommes dans l'impossibilité de calculer cet indicateur : Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées = Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif / Nombre d'abonnés potentiels à l'assainissement collectif (zonage d'assainissement).

Nous pouvons cependant calculer une valeur approchée de cet indicateur basée sur le nombre d'abonnés à l'eau potable :

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	2019	2020	Evolution 2019/2020
Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif / Nombre d'abonnés à l'eau potable	92.3%	92.7%	0.5%

Les abonnés de type "industriel" raccordés et susceptibles d'avoir une influence significative sur le fonctionnement du système d'assainissement sont :

Etablissement	Activité	Charge polluante rejetée (kg DBO <sub>5</sub> /j)	Caractéristiques de l'effluent	Volume rejeté (m <sup>3</sup> /an)	Date de convention spéciale de rejet
Sans objet					

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

Volumes Assainissement internes


Volumes Assainissement facturés internes	2019	2020	Evolution 2019/2020
Commune d'Authume	32 374	39 159	21.0%
<b>TOTAL</b>	<b>32 374</b>	<b>39 159</b>	<b>21.0%</b>

Volumes Importés

Volumes Assainissement facturés importés	2019	2020	Evolution 2019/2020
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Volumes Exportés

Volumes Assainissement facturés exportés	2019	2020	Evolution 2019/2020
Réseau Ville de Dole	44 760	45 089	1%
<b>TOTAL</b>	<b>44 760</b>	<b>45 089</b>	<b>1%</b>



Nombre de primes fixes facturées

Il est appliqué autant de primes fixes qu'il y a de logements desservis.

Nombre de primes fixes facturées	2019	2020	Evolution 2019/2020
Nombre de raccordements recensés	393	406	3.3%
Nombre de primes fixes semestrielles facturées	398	411	3.3%

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



## IV-2 Exploitation du réseau de collecte

### IV-2-1 Contrôle des branchements

Des vérifications sont réalisées par le Service Assainissement sur les branchements particuliers afin de supprimer les intrusions d'eaux claires parasites dans le réseau de collecte des eaux usées et valider la bonne exécution des nouveaux raccordements.

Ces contrôles sont effectués individuellement par un essai au colorant ou par des campagnes de test à la fumée. Une fiche de conformité est établie par nos agents pour chaque inspection validée.

La conformité d'un branchement est assurée si les critères suivants sont respectés :

- Evacuation sans gêne des effluents jusqu'au collecteur,
- Parfaite étanchéité de la canalisation et du raccordement,
- Raccordement au réseau de collecte des eaux usées pour les effluents,
- Séparation des rejets d'eaux de pluie ou de ruissellement.

Contrôle de la conformité des raccordements	2019	2020	Evolution 2019/2020
Sur branchements existants	6	5	-17%
Sur nouveaux branchements	2	3	50%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
Nombre de branchements conformes	6	7	17%
<b>Taux de conformité (%)</b>	<b>75%</b>	<b>88%</b>	<b>17%</b>

Au même titre, un certificat de conformité est délivré après chaque nouveau raccordement réalisé sur les réseaux dont nous assurons l'exploitation.

Branchements neufs EU	2019	2020	Evolution 2019/2020
Nombre de branchements réalisés	2	3	50%

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

## IV-2-2 Entretien du réseau

### a) Opérations de curage

De manière à assurer un écoulement optimal des effluents, un curage préventif a été réalisé comme suit :

Curage préventif	2019	2020	Evolution 2019/2020
<b>Réseau</b>			
Eaux usées (ml)	220	450	105%
Unitaire (ml)	410	300	-27%
Eaux pluviales (ml)	160	550	244%
<b>TOTAL</b>	<b>790</b>	<b>1 300</b>	<b>65%</b>
<b>Ouvrages singuliers</b>	0	0	0%
Postes de relèvement (nb)	5	4	-20%
Avaloirs, Grilles (nb)	139	121	-13%
Déversoirs d'orage (nb)	5	5	0%
Autres (nb), bacs à graisses, dessableur	5	4	-20%
<b>TOTAL</b>	<b>154</b>	<b>134</b>	<b>-13%</b>

Certains secteurs présentent de fréquents problèmes d'écoulement et nécessitent un curage systématique plusieurs fois dans l'année. Ces points sensibles sont recensés en annexe.

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, les secteurs de collecte des eaux usées (unitaires ou séparatifs EU) nécessitant au moins deux interventions par an (préventives ou curatives) font l'objet d'un **indicateur de performance** présenté dans le tableau suivant :

### **P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau**

Nombre de secteurs nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	2019	2020	Evolution 2019/2020
Nombre de secteurs recensés	0	0	-
Linéaire Réseaux Séparatifs et Unitaires (km)	7.724	7.724	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021





Ces opérations d'entretien et de curage génèrent des sous-produits (sables, graviers, graisses, matières solides) qui sont évacuées vers une filière adaptée en vue de leur traitement ou élimination, en l'occurrence la station d'épuration de Dijon.

Ces sous-produits sont quantifiés dans le tableau ci-dessous :

Déchets de curage	2019	2020	Evolution 2019/2020
Volume (m3/an)	8.0	7.5	-6%

### b) Opérations de désobstruction

Certains désordres sur le réseau de collecte ont nécessité une intervention ponctuelle et rapide. Un récapitulatif des interventions menées cette année est présenté ci-dessous :

Désobstructions	2019	2020	Evolution 2019/2020
Eaux usées (nb)	1	1	0%
Unitaire (nb)	0	0	-100%
Eaux Pluviales (nb)	1	2	100%
Branchements EU (nb)	2	2	0%
Postes de relèvement (nb)	2	1	-50%
Autres (nb)	0	0	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>

### c) Inspections vidéo

Afin d'identifier et localiser l'origine des désordres constatés, des inspections vidéo à l'intérieur des canalisations ont été réalisées cette année et consignées ci-dessous.

Date	Localisation du passage caméra	Linéaire inspecté (ml)	Anomalies constatées
2020	Rue des écus	NC	Passage caméra suite à la sécheresse ayant provoquée des fissures sur les habitations

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

d) Débordements chez les usagers

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, sont recensés les débordements et inondations d'effluents chez les usagers. Ils sont mesurés par un **indicateur de performance** défini par le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des tiers ramené au millier d'habitants desservis :

**P251.1 Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers**

Taux de débordement des effluents chez les usagers	2019	2020	Evolution 2019/2020
Demandes d'indemnisation	0	0	-
Nombre d'habitants desservis (donnée INSEE)	777	780	0.4%
Taux de débordement des effluents (Nb / 1000 hab)	0	0	-

*\*Estimation calculée = population INSEE x nombre d'abonnés assainissement collectif / nombre d'assainissement eau potable*

e) Rejets au milieu naturel

Afin de recenser et corriger les rejets inopinés d'effluents non traités directement au milieu naturel, un **indicateur de performance**, dont la valeur est comprise entre 0 et 120, a été défini sur les critères suivants :

Indicateur	Définition
<p>Connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées</p>	<p>➤ <b>Etape A</b> : Eléments communs à tous les types de réseaux:                      + 20 : Localisation des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte non raccordés, déversoirs d'orage, trop-pleins de poste de refoulement)                      + 10 : Evaluation de la pollution collectée en amont de chaque point de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)                      + 20 : Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejets au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement                      + 30 : Réalisation de mesures de débit et pollution sur ces rejets                      + 10 : Présentation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration                      + 10 : Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur ceux-ci</p> <p>Eléments suivants pris en compte si Etape A &gt; 80 points</p> <p>➤ <b>Etape B</b> : Pour les secteurs équipés (même partiellement) en réseaux séparatifs                      + 10 : Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total</p> <p>➤ <b>Etape C</b> : Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes                      + 10 : Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage</p>

**P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées**

Indice de la connaissance des rejets au milieu naturel	2020
Commune d'Authume	50

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



Les points de rejets identifiés sont reportés en annexe.

Les données nécessaires à l'amélioration de la connaissance du fonctionnement du réseau et à la limitation de la pollution directement rejetée au milieu naturel ne peuvent être obtenues que par la réalisation d'un diagnostic très précis du réseau de collecte.

Les rejets identifiés étant à l'origine d'une pollution visible et accidentelle des cours d'eau récepteur font l'objet d'une déclaration aux organismes concernés. Les incidents constatés cette année sont listés ci-dessous :

Date de l'incident	Date d'information de la Police de l'Eau et de la Collectivité	Nature de l'incident	Estimation des désordres	Action corrective engagée
		Néant		

#### **IV-2-3 Maintenance des postes de refoulement**

Les interventions présentées ci-dessous ont été effectuées au cours de l'année à la charge de SOGEDO ou mandatées par la Collectivité à son délégataire.

Ouvrage	Nature de l'intervention	Détail de l'intervention
PR rue du Chanois	renouvellement	Pompe 2 et débitmètre DN100
	Installation	Sonde de niveau
	Contrôle	Contrôle normatif électrique

Les données relatives au fonctionnement détaillé du poste de relèvements sont reportées ci-dessous :

PR Rue du Chanois	2019	2020	Evolution 2019/2020
Temps de fonctionnement Heures	2 984	1 766	-41%
Consommation d'énergie (kW)	7 755	5 341	-31%
Débit mesuré (m3/h)	P1: 18 P2:12	21.0	-
Volume annuel pompé (m3/an)	44 760	31 788	-29%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

#### **IV-2-4 Interventions sur le réseau**

Les interventions présentées ci-dessous ont été effectuées au cours de l'année à la charge de SOGEDO ou mandatées par la Collectivité à son délégataire.

Lieu	Date	Nature de l'intervention
Authume	2020	Remise à niveau tampon

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



### IV-3 Travaux de la Collectivité

Les travaux réalisés sur les installations de la Collectivité font l'objet d'un accompagnement rigoureux de la part de nos services à toutes les phases de leur réalisation (projet, avancement, réception).

Nous rappelons que les nouvelles installations n'intègrent le patrimoine affermé qu'après fourniture des plans de récolement par les entreprises mandatées et réception des travaux par le maître d'ouvrage.

Les tableaux ci-dessous reprennent les **travaux réceptionnés** au cours de l'année :

Secteurs / Ouvrages concernés	Date	Chantier
Authume	2020	Création d'une grille et renouvellement réseau d'eau pluviale rue des écus

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est défini par le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de conduites renouvelées au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections remplacées à l'identique ou renforcées, ainsi que les sections réhabilitées.

Récapitulatif des travaux réceptionnés	2016	2017	2018	2019	2020	Moyenne annuelle (sur 5 ans)
Renouvellement branchements (nb)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Extensions de réseau (km)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Renouvellement de réseau (km)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total Annuel (km)</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

#### P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d'eaux usées

Indicateurs des réseaux de collecte	2020
Longueur du réseau unitaire + séparatif EU (km)	<b>7.724</b>
Age moyen des canalisations (an)	<b>NC</b>
<b>Taux moyen d'extension du réseau (%)</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taux moyen de renouvellement du réseau</b>	<b>0.00%</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

## V - GESTION DES ABONNES

5

### V-1 Activités de l'Agence Clientèle

#### V-1-1 Synthèse de l'année

Les périodes contractuelles de facturation sont : mai et novembre.

Gestion des Abonnés	2019	2020	Evolution 2019/2020
<b>Facturation :</b>			
Nombre de factures émises :	852	890	4%
<b>Relances :</b>			
Nombre de relances simples :	97	74	-24%
Nombre de relances majorées :	39	54	38%
Nombre d'avis de passage :	0	0	-
Nombre de mises en demeure en recommandé :	0	0	-
Nombre d'obturations sur branchement EU :	0	0	-
Nombre de résiliations pour cause d'impayé :	0	0	-
<b>Contentieux en cours :</b>			
Nombre :	36	38	6%
Montant en € :	3 774	1 267	-66%
<b>Difficultés de paiement rencontrées :</b>			
Nombre :	5	-	-100%
Echéanciers accordés :	5	-	-100%
<b>Charte solidarité :</b>			
Nombre de dossiers présentés à la Commission départementale :	0	2	-
Montant en € :	0	944	-
Nombre de dossiers acceptés à la Commission départementale :	0	2	-
Montant en € :	0	295	-
Dont Abandon Part Sogedo :	0	162	-

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

Gestion des DICT	2019	2020	Evolution 2019/2020
Nombre de DT, DICT, DT-DICT conjointes émises :	2	3	50%
Nombre d'ATU émises :	2	1	-50%
Nombre de DT, DICT, DT-DICT conjointes traitées :	25	49	96%

### -2 Situation sur l'exercice précédent

SOGEDO s'emploie à effectuer les démarches nécessaires afin de recouvrir au paiement des factures émises auprès des usagers.

Conformément à la RGPD, nous ne sommes pas en droit de vous transmettre le nom des abonnés.

Le tableau suivant est un récapitulatif des créances non soldées au 31 décembre portant sur l'année précédente :

#### **P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente**

Exercice précédent	2019	2020	Evolution 2019/2020
Nombre de factures émises au 31/12/N-1 :	825	852	3%
Nombre de factures non soldées au 31/12/N :	54	57	6%
Montant impayé au 31/12/N (€):	4 654	4 340	-7%
<b>Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente :</b>	<b>5.81%</b>	<b>4.65%</b>	<b>-20%</b>

**Observations :** Le taux d'impayé est basé sur le montant facturé au titre de l'exercice précédent qui comprend l'intégralité de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, et la TVA liée à ces postes.

### V-2 Ecrêtements

D'après l'arrêté du 24/09/2012, SOGEDO prévient les abonnés en cas d'augmentation anormale de leur consommation.

Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation chez un abonné domestique – sauf fuites dues à des appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage - le montant de la facture assainissement est plafonné à la consommation moyenne des 3 dernières années, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite par un professionnel.

Une synthèse des écrêtements réalisés est présentée dans le tableau ci-dessous :

Demandes d'écrêtement Assainissement	2020
Nombre de dossiers traités :	2
Volume total écrêté (m <sup>3</sup> ) :	34 624
Montant global de l'écrêtement Sogedo (€) :	14 153

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



### V-3 Dégrèvements

Selon les justifications apportées par les abonnés attestant d'incidents exceptionnels sur leurs installations intérieures, SOGEDO a procédé, à titre commercial, à des rabais exceptionnels sur la part fermière, dont une synthèse est présentée dans le tableau ci-dessous :

Demandes de dégrèvement Assainissement	2020
Nombre de dossiers traités :	2
Volume total dégrèvé (m <sup>3</sup> ) :	248
Montant global du dégrèvement Sogedo (€) :	€99.00

### V-4 Traitement des demandes des abonnés

SOGEDO mène une politique de proximité pour répondre aux besoins des abonnés. Leurs demandes sont exclusivement traitées par l'agence locale.

Le tableau suivant est une synthèse de l'activité liée à la relation clientèle :

Traitement des demandes des abonnés	Demandes de renseignement	Réclamations	Total
<b>Courriers traités</b>	31	1	32
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
<b>Appels téléphoniques</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>NR</b>	<b>NR</b>	<b>NR</b>
<b>A l'agence</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>NR</b>	<b>NR</b>	<b>NR</b>

### V-5 Réclamations clientèle

Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celle relatives au niveau des prix.

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, le taux de réclamations est un **indicateur de performance** défini par le nombre de réclamations écrites rapporté pour 1000 abonnés.

#### **P258.1 Taux de réclamations**

Taux de réclamations / 1000 abonnés	2020
Nombre de réclamations écrites	1
Nombre d'abonnés	406
<b>Taux de réclamations / 1000 abonnés</b>	<b>2.5</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



## VI – BILAN FINANCIER

6

### VI-1 Indicateurs financiers

#### D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120m3

## AUTHUME

### SIMULATION DE FACTURE POUR UNE CONSOMMATION ANNUELLE DE 120 M<sup>3</sup>

<u>Service de l'Assainissement</u>	QUAN TITE	P.U.			MONTANT HT	
		01/01/20	01/01/21	Ecart %	01/01/20	01/01/21
<b><u>SOGEDO EXPLOITATION</u></b>						
Prime Fixe ( pour l'année )	1	44.100 €	44.880 €	1.8%	44.100 €	44.880 €
Prime Variable (€/m3)	120	0.730 €	0.749 €	2.6%	87.600 €	89.880 €
<b><u>COLLECTIVITE</u></b>						
Prime Fixe ( pour l'année )	1	20.000 €	20.000 €	0.0%	20.000 €	20.000 €
Prime Variable (€/m3)	120	0.530 €	0.530 €	0.0%	63.600 €	63.600 €
<b><u>TIERS</u></b>						
Modernisation des réseaux de collecte ( m <sup>3</sup> )	120	0.150 €	0.150 €	0.0%	18.000 €	18.000 €
<b>TVA</b>						
		10.00%	10.00%		23.3300 €	23.6360 €
<b>MONTANT TTC DE LA FACTURE</b>				1.3%	<b>256.630 €</b>	<b>259.996 €</b>
<b>MONTANT TTC DU M<sup>3</sup> HORS PRIME FIXE</b>				1.3%	<b>1.551 €</b>	<b>1.572 €</b>
<b>MONTANT TTC DU M<sup>3</sup> AVEC PRIME FIXE</b>				1.3%	<b>2.139 €</b>	<b>2.167 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021





## VI-2 Compte-rendu financier

### Présentation du CRF

Le compte rendu financier ci-joint est établi en application des dispositions des articles R3131-3 et suivants du Code de la commande publique qui fait obligation au concessionnaire d'un service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service délégué. Les chiffres de l'année en cours y sont indiqués et ceux de l'année précédente y sont rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre l'année en cours et l'année précédente est systématiquement indiquée.

### Modalités d'établissement du CRF et composantes des rubriques

Le CRF regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de déterminer l'économie du contrat.

#### *Les produits :*

#### Exploitation du service :

Le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part délégataire) se rapportant à l'exercice. Il est fait, dans la mesure du possible, la différence entre le montant total des abonnements et le montant total des m3 vendus. Les recettes des prestations d'entretien du réseau d'eau pluvial, lorsqu'elles sont prévues au contrat de délégation, sont intégrées dans ce poste. Conformément à la réglementation des entreprises privées, ce montant comprend une part de provision afin d'ajuster le chiffre d'affaires sur une année calendaire.

On retrouve également dans ce poste les recettes liées aux prestations de contrôles de conformité des branchements et autres recettes accessoires.

#### Collectivités et autres organismes publics :

Le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la collectivité délégante ainsi que les produits collectés pour le compte des organismes publics (Il s'agit essentiellement de la redevance de Modernisation des réseaux destinée au financement des Agences de l'Eau).

#### Travaux exclusifs :

Le montant total HT des travaux facturés réalisés par le centre d'exploitation dans le cadre du contrat, en application du bordereau des prix travaux. Il s'agit essentiellement de la création des branchements neufs d'assainissement.

#### Produits accessoires :

On retrouve dans ce poste les recettes liées aux prestations de contrôles de conformité des branchements et autres recettes accessoires.

*L'ensemble des produits figurant au CRF résultent d'une affectation directe au contrat.*

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

### **Les charges :**

Il s'agit de l'ensemble des charges du service délégué. Elles sont composées de charges directes imputées directement au contrat et de charges indirectes réparties en fonction de différentes règles spécifiques. La structure de l'entreprise, avec une forte présence locale, permet une affectation des charges directement au contrat de façon largement prépondérante. Pour les charges indirectes, la répartition se fait au prorata de la valeur ajoutée pour les frais d'exploitation des centres d'exploitation locaux et les frais de structure généraux de l'entreprise et selon d'autres règles spécifiques pour les frais de véhicules, et les frais de facturation.

#### **Salaires et charges :**

Le coût de la rémunération des agents SOGEDO, incluant les salaires et charges sociales, les frais de déplacement et de formation professionnelle. Un dispositif de gestion des interventions permet une imputation au plus juste des agents en fonction des interventions effectives pour chaque contrat.

Ce poste comprend également les frais de personnel d'encadrement, de personnel technique en support et de personnel administratif extérieurs au centre d'exploitation mais qui interviennent spécifiquement sur le contrat.

#### **Frais de Véhicule :**

Composé du coût d'amortissement des véhicules, du carburant, des frais d'entretien, réparations et d'assurances, ces frais sont ventilés sur le contrat proportionnellement au nombre d'heures du personnel d'exploitation imputé au contrat. Ce poste subit d'importantes fluctuations compte tenu de la volatilité du prix des carburants, de la hausse constante du coût des réparations et des assurances.

#### **Energie électrique :**

Cette rubrique comprend le coût des contrats d'électricité et de gaz relatifs aux consommations énergétiques effectives de chaque site du périmètre du contrat. Chaque contrat d'énergie est imputé individuellement au contrat grâce à une base de données détaillée. Cet outil permet un suivi rigoureux des puissances atteintes, de l'évolution des consommations énergétiques et des éventuelles pénalités (énergie réactive et dépassements). Chaque année une analyse des ajustements de puissance et d'option tarifaire nécessaires est réalisée afin d'optimiser au mieux ce poste de charge important. Ces optimisations permettent d'assurer un dimensionnement des contrats au plus proche du besoin sur site. De plus, SOGEDO travaille en collaboration avec son fournisseur d'énergie et se fait accompagner afin d'assurer une veille régulière du marché de l'énergie et d'orienter sa stratégie d'achat. Cette démarche permet de limiter, en partie seulement, la hausse constante et importante du coût de l'énergie constaté ces dernières années.

#### **Transfert et traitement eaux usées :**

Cette rubrique comprend le coût du transfert et/ou du traitement des eaux usées vers une collectivité voisine. C'est le cas des collectivités ne disposant pas d'unité de dépollution propre. Une convention régit les modalités techniques et financières du transfert des eaux usées.

#### **Produits de traitement :**

Il s'agit des coûts exclusifs des produits entrant dans le processus de dépollution des eaux usées. Ce poste comprend également les charges induites par la location de bidons consignés. On y retrouve dans certains cas les produits de traitements nécessaires à l'élimination de l'H<sub>2</sub>S dans les réseaux de collectes.

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

### Analyses :

Le coût annuel des analyses d'eaux usées réalisées dans le cadre des programmes suivants :

- Programme réglementaire fixé par la réglementation nationale ou par arrêté préfectoral spécifique au service d'assainissement et soumis aux contrôles de la Police de l'eau et des Agences de l'eau : ces analyses peuvent porter sur les eaux situées au niveau des réseaux de collecte ou de la station d'épuration.
- Programme réglementaire d'analyses lié à la surveillance des micropolluants quand la fréquence a été définie par la Police de l'eau et qu'elles sont mises à la charge du délégataire. Programme d'analyses lié au suivi du milieu récepteur éventuellement.
- Programme d'analyses d'autocontrôle, réalisé par et à l'initiative du délégataire.

L'ensemble de ces analyses servent à l'établissement du bilan de fonctionnement du service d'assainissement, puis aux Agences de l'Eau, après validation des services de la Police de l'eau, au versement des aides et primes aux collectivités.

### Liaisons télécommunications :

Ce poste comprend les frais des lignes téléphoniques nécessaires à la gestion et à la supervision des sites. On y retrouve le coût des lignes traditionnelle RTC, des lignes spécialisées et des lignes GSM et GPRS.

### Entretien des ouvrages de traitement :

L'ensemble des charges liées à l'exploitation des ouvrages de traitement comprenant les éléments suivants : petites fournitures d'entretien (graisses, huiles, petits consommables), le coût des locations d'engin, de l'entretien des espaces verts, les vérifications réglementaires (contrôles normatifs : électriques, anti-bélier, extincteur, équipements de levages) le contrôle et le remplacement des petits équipements de traitements (sonde de mesures, petites fournitures).

### Entretien et réparations des réseaux et branchements :

Ce poste de charge comprend les éléments suivants :

- Sous-traitance : prestations de sous-traitance des entreprises extérieures (terrassment, réfection de chaussée etc.)
- Les fournitures réseaux et branchements : pièces de réparations, canalisations, tabouret de branchement, regard, avaloirs et consommables divers,
- La location de matériel de chantier.

Le service achats de SOGEDO optimise de façon permanente les coûts des fournitures et de la sous-traitance, malgré la hausse constante des matières premières. Cette optimisation fait bénéficier à chaque collectivité de l'effet de masse de l'entreprise.

### Travaux facturables :

Ce poste comprend les éléments nécessaires à la réalisation des travaux neufs exclusifs :

- Sous-traitance : prestations de sous-traitance des entreprises extérieures (terrassment, réfection de chaussée etc.)
- Les fournitures réseaux et branchements : canalisations, regards, pièces pour les branchements, ...
- La location de matériel de chantier,

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

### Hydrocurage :

L'ensemble des charges d'hydrocurage liées à l'entretien des réseaux de collectes, transit, postes de relèvements, déversoirs d'orages, branchements et stations d'épurations. Le coût de l'hydrocurage préventif et curatif est globalisé. Le recensement de chaque intervention par nos opérateurs permet d'imputer par contrat chaque intervention. On y retrouve le curage des réseaux d'eaux pluviales quand ceux-ci sont prévus au contrat de délégation.

Ce poste de charge intègre également le coût d'évacuation et de traitement de l'ensemble des déchets de curage dans les filières d'élimination agréées.

### Traitement des boues :

L'ensemble des charges liées au traitement des boues des stations d'épuration. Le coût de différentes filières d'élimination (valorisation agricole, compostage, incinération, ...) est regroupé. On y retrouve également le suivi agronomique et des plans d'épandages quand ceux-ci sont à la charge du délégataire

### Amortissements du matériel d'exploitation et immobilisation :

Sont regroupés dans cette rubrique :

- L'ensemble des amortissements des équipements propriété de SOGEDO qui sont utilisés localement pour l'exécution du contrat. On y retrouve l'amortissement des matériels de chantier, outillages mais également du matériel de bureau de l'agence locale (mobilier, équipement, matériel informatique et télécommunication).
- Une quote-part des immobilisations des équipements des services généraux de SOGEDO sont reventilées grâce à la clé de la valeur ajoutée.
- L'amortissement des équipements financés sur les ouvrages par SOGEDO dans le cadre des obligations du contrat. Ces équipements sont considérés comme des biens de retour et ils sont amortis sur la durée restante du contrat.

### Dépenses au titre du renouvellement contractuel :

Ce paragraphe regroupe l'ensemble des charges liées au renouvellement des ouvrages. Il existe trois notions de gestion du renouvellement. Les règles sont fixées dans le contrat de délégation. Pour un même contrat, il peut y avoir plusieurs règles de gestion du renouvellement en simultané et suivant la nature des équipements.

- **Garantie de renouvellement :** Le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service.
- **Programme de renouvellement :** Il s'agit des engagements pris contractuellement par le délégataire sur un programme défini dans le compte d'exploitation. Les opérations font souvent l'objet d'un lissage sur la durée du contrat. S'agissant d'un engagement ferme, le délégataire est tenu de réaliser ces travaux avant la fin du contrat sous peine de compensation financière en fin de contrat.
- **Compte de renouvellement :** Une dotation annuelle est calculée selon les règles définies au contrat de délégation. Ce montant est versé au crédit d'un compte et l'ensemble des opérations de renouvellement vient s'inscrire au débit de celui-ci. Un décompte contractuel est réalisé chaque année afin de suivre la bonne tenue et respect des engagements du délégataire. Il est porté annuellement le montant effectif des dépenses de l'exercice dans le compte rendu financier.

### **Dans un objectif de lisibilité, nous avons détaillé le renouvellement selon 3 rubriques : renouvellement électromécanique (comprenant postes de relèvements et station d'épuration), réseaux et branchements.**

Les montants figurant au titre des dépenses de renouvellement affectés au CRF sont les dépenses effectives au cours de l'exercice considéré. Les dépenses de renouvellement sont donc susceptibles d'évoluer fortement d'un exercice à l'autre selon les travaux réalisés.

Service de l'Assainissement  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



### **Facturation, encaissement et contentieux :**

Ce poste de charges regroupe les dépenses des services de facturation de SOGEDO : préparation, traitement et impression des factures, 1<sup>er</sup> relance, 2<sup>ème</sup> relance (y compris les frais d'entretien des équipements informatiques, d'impression, de mise sous pli), frais d'affranchissement et d'expédition, frais du service de recouvrement et de la gestion des contentieux. L'ensemble de ces charges est réparti sur chaque contrat proportionnellement au nombre d'abonnés du contrat.

On retrouve également dans ce poste de charge, le coût des prestations de facturation lorsque celle-ci n'est pas réalisée par SOGEDO mais par un autre opérateur (dans le cas où SOGEDO n'est pas délégataire du service public de l'eau potable).

### **Frais locaux d'exploitation :**

Il s'agit de l'ensemble des frais de l'agence locale de rattachement : location, entretien du bâtiment, entretien du matériel informatique et téléphonique, lignes téléphoniques et informatiques dédiés, et toutes autres charges des bâtiments nécessaires à son fonctionnement et à l'accueil des usagers. L'ensemble de ces charges est réparti selon une clé de répartition (Valeur ajoutée) sur l'ensemble des contrats de délégation rattachés à l'agence locale.

### **Contribution Économique Territoriale (CET) et autres impôts :**

La CET est due par les entreprises. Elle est constituée de :

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;
- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), basée sur les biens soumis à la taxe foncière.

Cette rubrique comprend les éléments suivants :

- La CET relative aux ouvrages du service ;
- La CET relative aux biens propres de la société, affectés directement ou indirectement au service ;
- Les autres impôts éventuels sur le service à la charge du Délégué.

### **Redevances et participations contractuelles :**

Ce poste de charges comprend les éléments suivants éventuels :

- Frais de contrôle contractuel du service, lorsque la charge en incombe au délégataire.
- Autres redevances : essentiellement le montant des redevances d'occupation des domaines publics quand celles-ci sont à la charge du délégataire (redevances, départementales, SNCF, VNF, Autoroutes etc..).

### **Collectivités et autres organismes publics :**

Ce poste de charges comprend les éléments suivants :

- Redevance modernisation des réseaux, reversée à l'Agence de l'eau.
- Montant des produits collectés pour le compte de la collectivité délégante.

Dans un but de simplification, et compte tenu des périodes de reversement, le montant de ces charges est strictement égal au montant des recettes collectées pendant l'exercice civil.

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

### Divers :

Ce poste, utilisé exceptionnellement est spécifique à certains contrats de délégation et peut comporter les charges suivantes :

- Annuité du fond de travaux concessif dans le cadre de contrat de concession.
- Dotation « exceptionnelle » spécifique à certains contrats de délégation.

### Contribution des services centraux et recherche :

Il s'agit d'une quote-part de l'ensemble des charges de structures générales de la société SOGEDO dont les charges n'ont pu être imputées directement au contrat. Il s'agit essentiellement des services supports tels les services du personnel, comptabilités, achats, assurances, commerciaux, communication, sécurité, informatique et de direction. La répartition de ces charges est effectuée grâce à la clé de répartition dite à la valeur ajoutée sur l'ensemble des contrats de délégation de SOGEDO.

### Impôts sur les sociétés :

Il s'agit du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par SOGEDO. Le calcul est normatif et basé sur le montant d'imposition des entreprises en vigueur pour l'exercice concerné.

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

## COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION

Année : 2020  
Département : Département Jura  
Centre : Centre de Rochefort sur Nonon (C11)  
Contrat : C.A. du GRAND DOLE (C1122101)

En euros

Libellé	2019	2020	Evolution 2019/2020
<b>PRODUITS</b>			
<b>Exploitation du service</b>	<b>41 798</b>	<b>47 028</b>	<b>13%</b>
Part fixe (abonnements)	17 083	17 943	5%
Part Consommations	22 370	27 024	21%
Eaux pluviales	2 345	2 061	-12%
<b>Collectivités et autres organismes publics</b>	<b>28 931</b>	<b>31 417</b>	<b>9%</b>
<b>Travaux attribués à titre exclusif</b>	<b>7 522</b>	<b>16 931</b>	<b>125%</b>
<b>Recettes accessoires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>78 252</b>	<b>95 376</b>	<b>22%</b>
<b>CHARGES</b>			
<b>Salaires et Charges</b>	<b>3 055</b>	<b>3 246</b>	<b>6%</b>
Exploitation	2 892	3 170	10%
Travaux	163	76	-53%
<b>Frais de Véhicule</b>	<b>429</b>	<b>418</b>	<b>-3%</b>
Exploitation	429	418	-3%
Travaux	0	0	
<b>Energie électrique</b>	<b>1 159</b>	<b>768</b>	<b>-34%</b>
<b>Transfert et traitement eaux usées</b>	<b>26 510</b>	<b>32 390</b>	<b>22%</b>
<b>Produits de Traitement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Analyses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Liaisons Télécommunication</b>	<b>1 646</b>	<b>466</b>	<b>-72%</b>
<b>Entretiens et réparations des ouvrages de traitement</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>1%</b>
<b>Entretiens et réparations des Réseaux, Branchements,</b>	<b>292</b>	<b>1 186</b>	<b>307%</b>
<b>Travaux Facturables</b>	<b>6 622</b>	<b>14 134</b>	<b>113%</b>
<b>Hydrocurage</b>	<b>1 299</b>	<b>5 090</b>	<b>292%</b>
<b>Traitement des boues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Amortissements du matériel d'exploitation et Immobilisations</b>	<b>226</b>	<b>225</b>	<b>0%</b>
Amortissements matériel SOGEDO	174	114	-34%
Immobilisations incorporelles	52	111	113%
<b>Dépenses au titre du renouvellement contractuel</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>	
Renouvellement Electromécanique	0	5 020	
Renouvellement Réseau	0	0	
Renouvellement Branchements	0	0	
<b>Facturation, Encaissements, Contentieux</b>	<b>1 170</b>	<b>1 262</b>	<b>8%</b>
<b>Frais locaux d'exploitation</b>	<b>1 098</b>	<b>1 179</b>	<b>7%</b>
<b>Impôts et Contribution Economique Territoriale</b>	<b>471</b>	<b>228</b>	<b>-52%</b>
Contribution Economique Territoriale ouvrages	0	0	
Contribution Economique Territoriale bureaux	471	228	-52%
Autres impôts et taxes (Fonciers)	0	0	
<b>Redevances et Participations Contractuelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Frais de Contrôle	0	0	
Autres Redevances (Occupation Domaine Public)	0	0	
<b>Collectivités et autres organismes publics</b>	<b>28 931</b>	<b>31 417</b>	<b>9%</b>
<b>Divers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Contribution des services centraux et recherche</b>	<b>1 547</b>	<b>1 562</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>74 520</b>	<b>98 656</b>	<b>32%</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>3 732</b>	<b>-3 281</b>	<b>-188%</b>
<b>Impôt sur les sociétés (calcul normatif)</b>	<b>1 244</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>2 488</b>	<b>-3 281</b>	<b>-232%</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



## VII – PROPOSITIONS - EVOLUTIONS

### VII-1 Ouvrages de la Collectivité

Lieu	Intervention	Priorité		
		1	2	3
	Sans objet			

### VII-2 Réseau de Collecte

Concernant le réseau de collecte, il est proposé à la Collectivité d'effectuer les travaux suivants :

Lieu	Intervention	Priorité		
		1	2	3
Authume	Poursuivre les travaux de mise en séparatif du réseau	X		
	Réceptionner les travaux du lotissement Eco-Quartier rue du château et récupérer les plans - Compétence Grand Dole	X		

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021



# ANNEXES

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

Commune	Localisation	Particularités
Authume	Néant	
<b>Nombre total de points noirs</b>		<b>0</b>

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021

Localisation	Pollution potentielle amont (kg DBO5)	Mise en place de témoins de rejet	Mesures Débit et pollution déversée	Suivi Pluviométrie	Evaluation impact sur milieu récepteur
Trop-plein PR du Chanois	Moins de 120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
Déversoir d'orage n°1 Rue de la Bretennière	Moins de 120 kg/j	Non	Non	Non	Non
Déversoir d'orage n°2 Rue de la Bretennière	Moins de 120 kg/j	Non	Non	Non	Non
Déversoir d'orage Rue de Chatenois	Moins de 120 kg/j	Non	Non	Non	Non
Déversoir d'orage Rue du Chanois	Moins de 120 kg/j	Non	Non	Non	Non
Déversoir d'orage Ancienne Station	Moins de 120 kg/j	Non	Non	Non	Non
Trop-plein réseau Rue de Chatenois	Moins de 120 kg/j	Non	Non	Non	Non

Accusé de réception en préfecture  
039-200010650-20210629-8321-DE  
Date de télétransmission : 06/07/2021  
Date de réception préfecture : 06/07/2021